



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Вильвенская, д. 6, г. Пермь, 614094  
Телефон (342) 227-09-69, Факс (342) 227-09-66  
E-mail: perm@zural.gosnadzor.ru, http: www.zural.gosnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ

юридического лица МАУ ДО «Детская школа искусств» ИНН 5916008293  
(сокращенное наименование организации, ИНН)

№ 08-024-09

г. Пермь  
(место составления акта)

«18» мая 2018 г. 14.00 часов  
(дата составления акта, время составления акта)

По адресу/адресам: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Суворова, 1  
(место проведения проверки)

На основании распоряжения врио заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора Валерий Иванович Санникова от 23.04.2018 г. №2284-рп.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» Краснокамского муниципального района Пермского края, ИНН 5916008293.

(вид проверки, форма проверки) (наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

зарегистрированной по адресу Пермский край, г. Краснокамск, ул. Суворова, 1  
(юридический адрес)

в отношении объекта (ов) МАУ ДО «Детская школа искусств», Пермский край, г. Краснокамск, ул. Суворова, 1.

(наименование, местонахождение объекта, возможно несколько адресов)

Дата и время проведения проверки:

«  »    20    г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность     
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 12/3  
(кол-во фактических часов (кол-во дней))

Акт составлен: Западно - Уральским управлением Ростехнадзора - межрегиональным отделом государственного энергетического надзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы) (заполняется при проведении выездной проверки): вх. №236 от 04.05.2018 г. директор МАУ ДО «Детская школа искусств» Караваева М.Л. (электронной почтой).

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

*Вх №263  
от 18.05.2018*

Лицо(а), проводившие проверку:

Зигангиров М.Р.

(ФИО инспектора)

главный государственный инспектор

(должность)

При проведении проверки присутствовали:

Караева М.Л.

(ФИО представителя организации)

директора МАУ ДО «Детская школа искусств»

(Должность, наименование организации)

### Описание:

МАУ ДО «Детская школа искусств» осуществляет свою деятельность на основании Устава. Основным видом деятельности является: «Образование дополнительное детей и взрослых» (ОКВЭД 85.41), осуществляемого по адресам: Пермский край, Краснокамск, ул. Суворова, 1, Краснокамский район, п. Майский, ул. Центральная, 1.

При осуществлении своей деятельности МАУ ДО «Детская школа искусств» использует электрические установки напряжением до 1000 В (сети электроснабжения 0,4 кВ, электроустановки здания и помещений).

Электроснабжение МАУ ДО «Детская школа искусств» осуществляется на основании договора №К-4110 от 01.01.2018 г. с ПАО «Пермэнергосбыт».

Эксплуатация электроустановок и сетей осуществляется персоналом организации по совместительству.

### В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

| № пп. | Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа | Наименование нормативного документа и номер его пункта (статьи), требования которых нарушены (не соблюдены) | Лица, допустившие нарушения                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1     | На однолинейных схемах электроснабжения не указаны даты выполнения и подпись ответственного за электрохозяйство.                       | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.3                                     | Караева М.Л.<br>директор                                     |
| 2     | Не представлен журнал учета и содержания средств защиты.                                                                               | Инструкции по применению и испытанию средств защиты 1.4.2                                                   | Караева М.Л.<br>Директор<br><b>Устранено в ходе проверки</b> |
| 3     | Не ведутся паспорта заземляющих устройств, находящихся в эксплуатации.                                                                 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.7.15                                     | Караева М.Л.<br>директор                                     |
| 4     | Помещение электрощитовой не обеспечены противопожарными вспомогательными средствами (песок)                                            | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 2.2.21                                       | Караева М.Л.<br>Директор<br><b>Устранено в ходе проверки</b> |
| 5     | В щитах ВРУ объекта отсутствуют бирки на кабельных линиях.                                                                             | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 2.4.5                                        | Караева М.Л.<br>Директор<br><b>Устранено в ходе проверки</b> |
| 6     | В щите ВРУ отсутствует маркировка предохранителей по току плавкой вставки (частично).                                                  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 2.2.20                                       | Караева М.Л.<br>Директор<br><b>Устранено в ходе проверки</b> |
| 7     | Не представлен перечень работ выполняемых в порядке текущей                                                                            | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок                                                   | Караева М.Л.<br>директор                                     |


|    |                                                                                                                      |                                                                      |                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    | эксплуатации.                                                                                                        | п.8.6                                                                |                                                             |
| 8  | Не представлен перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу группы I по электробезопасности.      | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.4.4 | Караваева М.Л. директор                                     |
| 9  | Журнал учета присвоения группы I по электробезопасности не электротехническому персоналу не прошит, не пронумерован. | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.4.4 | Караваева М.Л. директор<br><b>Устранено в ходе проверки</b> |
| 10 | Не назначено лицо, ответственное за электрохозяйство учреждения.                                                     | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.4 | Караваева М.Л. директор                                     |


выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки): не внесена

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки): в наличии

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Зигангиров М.Р.  
(ФИО инспектора)



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор МАУ ДО «Детская школа искусств»

Караваева Мария Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 18 ” мая 2018 г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)

рег. № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.